

Акционерное общество «Башкирские электрические сети»

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Признак АТВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует)	Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует)	Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации														Перечень сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)			Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:																	
														ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				основные сетевые организации и производители электроэнергии, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	АО БЭС	ВЛ	г. Агидель, Ф-9918 ПС Агидель	10 (10.5)	15,05,2019.04.25	17,54,2019.04.26	В	26,816	0	0	ВЛ	0	0	75	0	0	74	0	0	0	74	0	1	1411	ООО «Башкирэнерго»	3.4.8	4.10	1			
2	АО БЭС	ВЛ	ВЛ 35 кВ Серафим овка- Нижнетро ицк, ПС 35/6 кВ Водозабор №69	35	06,47,2019.06.30	06,47,2019.06.30	А	0	1	0	ВЛ 110 кВ Субханкулово – Серафим овка ООО «Башкирэнерго»	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ООО «Башкирэнерго»	3.4.9.1	4.17	0			
3	АО БЭС	ВЛ	ВЛ 35 кВ Серафим овка- Нижнетро ицк, ПС 35/6 кВ Водозабор №69	35	08,32,2019.06.30	08,32,2019.06.30	А	0	1	0	ВЛ 110 кВ Субханкулово – Серафим овка ООО «Башкирэнерго»	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ООО «Башкирэнерго»	3.4.9.1	4.17	0			
4	АО БЭС	ВЛ	г. Агидель, Ф-9919 ПС Агидель	10 (10.5)	12,35,2019.07.10	13,20,2019.07.10	А	0,75	0	0	ВЛ	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	115		№6 от 10.07.2019г.	3.4.7	4.7	0			
5	АО БЭС	КЛ	г. Агидель, Ф-9937 ПС Агидель	10 (10.5)	16,35,2019.07.10	16,40,2019.07.10	А	1,05	2	0	КЛ	0	0	5000	0	0	5000	0	0	0	5000	0	700		№5 от 10.07.2019г.	3.4.14	4.12	0			
6	АО БЭС	ВЛ	г. Агидель, Ф-9914 ПС Агидель	10 (10.5)	13,10,2019.10.01	14,40,2019.10.01	В	1,5	0	0	ВЛ	0	0	554	0	0	554	0	0	0	554	0	1200		№008 от 01.11.2019г.	3.4.10	4.17	1			