

Акционерное общество «Башкирские электрические сети»

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Признак АТВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует)	Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует)	Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Перечень сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер изовой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)			Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:																
														ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии					Суммарные сетевые организации и производители электротехнической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	АО БЭС	ВЛ	г. Агидель, ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 24Ф1-36	0,38	15,10,2020.02.10	15,40,2020.02.10	В	0,5	2	2	ВЛ		0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	14			3.4.14	4.21		1	
2	АО БЭС	ВЛ	ЯКНО-10 Л-9918 ПС Агидель	10 (10.5)	15,03,2020.03.30	16,47,2020.03.30	В	1,73	1	2	ВЛ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3.4.10	4.4		1	
3	АО БЭС	РП	РП-10 кВ "Промзона" В-10 Ф 9943 ПС-110 кВ "Агидель"	10 (10.5)	09,33,2020.04.13	10,05,2020.04.13	В	0,53	2	2	РП		0	9	0	0	9	0	0	0	9	0	9		3	3.4.12.5	4.7		1	
4	АО БЭС	ВЛ	ВМ-9919 на ЯКНО-10 Л-9919 ПС Агидель	10 (10.5)	18,29,2020.04.25	18,55,2020.04.25	В	0,43	1	2	ВЛ		0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	13		4	3.4.12.5	4.4		1	
5	АО БЭС	ВЛ	ВМ-9915 на ЯКНО-10 Л-9915 ПС Агидель	10 (10.5)	18,29,2020.04.25	18,59,2020.04.25	В	0,5	1	2	ВЛ		0	208	0	0	208	0	0	0	208	0	254		5	3.4.12.5	4.4		1	
6	АО БЭС	ВЛ	ВМ-9914 ЯКНО-10 Л-9914 ПС Агидель	10 (10.5)	19,00,2020.04.25	19,13,2020.04.25	В	0,216	1	2	ВЛ		0	7	0	0	7	0	0	0	7	0	135		6	3.4.12.5	4.4		1	
7	АО БЭС	ТП	ТП-56 Л-9919 ПС Агидель	10 (10.5)	09,20,2020.04.26	10,30,2020.04.26	В	1,166	2	2	ВЛ		0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,5		7	3.4.9.3	4.17		1	
8	АО БЭС	РП	РП-10 кВ Промком зона	10 (10.5)	16,48,2020.05.12	19,35,2020.05.12	В	2,783	2	2	РП		0	9	0	0	9	0	0	2	7	0	21		8	3.4.12.2	4.7		1	
9	АО БЭС	КВЛ	КЛ-10 кВ Л-9915 ПС Агидель	10 (10.5)	09,35,2020.06.11	09,50,2020.06.11	В	0,25	0	2	КЛ		0	3	0	0	3	0	0	2	1	0	5,5		9	3.4.9	4.4		1	